

Акт обследования №1 от «20» апреля 2016г.

к Паспорту доступности для инвалидов объекта и услуг

1. Общие сведения об объекте

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Республики Хакасия «Хакасский политехнический колледж» (ГБПОУ РХ ХПК)
(полное юридическое наименование объекта)

Почтовый адрес, телефон, факс, e-mail: 655012, Республика Хакасия, г. Абакан, ул. Пушкина, 30, (3902) 34-35-57, kollege@khrk.ru.

Ведомственная принадлежность объекта: Министерство образования и науки Республики Хакасия

Форма собственности объекта: государственная

Вид деятельности: образование

Категории обслуживаемого населения по возрасту: все возрастные категории

Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на креслах-колясках; инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения; нарушениями слуха

Размещение объекта: комплекс административно-учебных зданий, общей площадью 13151,2кв.м., год постройки – с 1965 по 1982, наличие прилегающего земельного участка - 32758м².

Объем предоставляемых услуг: 1700 человек

1. Оценка соответствия уровня доступности для инвалидов объекта и имеющихся недостатков в обеспечении условий его доступности для инвалидов

1. Территория, прилегающая к зданию (участок)

№ на плане	№ фото	Наименование элементов объекта	Категория инвалидов, для которых установлен норматив	Норматив доступности, установленный для инвалидов, в единицах	Фактическая величина, наличие	Рекомендуемые мероприятия по адаптации и при несоответствии нормативу: установка, создание, ремонт, замена или реконструкция, прочее
		Вход на территорию:	К	наличие	наличие	Капитальный ремонт: укладка покрытия из твердых материалов с условием стыковки с внешними по отношению к участку транспортными и пешеходными коммуникациями, специализированными парковочными местами
		- ширина прохода, калитки, проема в ограждении, ворота	К, О. С	не менее 90 см	3 м, наличие	-
		Автостоянка и парковка:				Капитальный ремонт: укладка покрытия их твердых материалов
		- размер места со специальным знаком	К	7,0х5,0 м	350х500см	Нанесение специальной разметки на покрытие
		- доля машино-мест для инвалидов	К, О	не менее 10%	3	

- площадка для остановки специализированных такси (расстояние до входа в здание)	К. О	не более 100 м	9 м	Нанесение специальной разметки на покрытие
--	------	----------------	-----	--

[Faint text]	[Faint text]	[Faint text]	[Faint text]	[Faint text]
[Faint text]	[Faint text]	[Faint text]	[Faint text]	[Faint text]
[Faint text]	[Faint text]	[Faint text]	[Faint text]	[Faint text]
[Faint text]	[Faint text]	[Faint text]	[Faint text]	[Faint text]
[Faint text]	[Faint text]	[Faint text]	[Faint text]	[Faint text]
[Faint text]	[Faint text]	[Faint text]	[Faint text]	[Faint text]
[Faint text]	[Faint text]	[Faint text]	[Faint text]	[Faint text]
[Faint text]	[Faint text]	[Faint text]	[Faint text]	[Faint text]

2. Входная группа (для доступа в зону оказания услуги)

№ на плане	№ фото	Наименование элементов объекта	Категория инвалидов	Норматив доступности, установленных для инвалидов, в единицах	Фактическая величина, наличие	Рекомендуемые мероприятия по адаптации при несоответствии нормативу: установка, создание, ремонт, замена или реконструкция, прочее
		Крыльцо или входная площадка:	установле для которых		наличие	Оборудование кнопкой вызова помощи
		- высота площадки		норматив не установлен		
		- габариты площадки: ширина	К	не менее 220х220 см	335х302 см	
		- поручни (отражение) при высоте площадки более 45 см	К, С), С	наличие	наличие	
		- нескользкое покрытие	К, О, С	наличие	наличие	
		- навес	К, О, С	наличие	наличие	
		Знак доступности объекта для инвалидов всех	все	наличие	наличие	Замена световым знаком
		Лестница наружная:				
		Лестница с закрытыми ступенями:	о, с	не более 0,12 м	0,15 м	Оборудование рельефной тактильной полосой
		- высота подъема ступеней	о, с	от 3,35 до 0,4 м 0,9 м	0,37 м 0,9 м	
		- ширина проступи	с	не менее чем за 0,8 м	-	
		- поручни на высоте	с	до объекта, ширина в пределах 0,5-0,6 м	наличие	
		- рельефная тактильная полоса перед		наличие		
		- нескользкое покрытие	О, С, Г	наличие	наличие	
		Пандус наружный:				
		- ширина марша	К	не менее 100 см		
		- уклон	К	И/И - не более 1/12		
		- высота одного подъема	К	не более 80 см		

3. Путь (пути) движения внутри здания (для доступа в зону оказания услуги, в том числе пути эвакуации)

№ на плане	№ фото	Наименование элементов объекта	Категория инвалидов для которых установлены	Норматив доступности, установленный для инвалидов, в единицах	Фактическая величина, наличие	Рекомендуемые мероприятия по адаптации при несоответствии нормативу: установка, создание, ремонт, замена или реконструкция, прочее
		Коридоры/холлы:				Оборудование поручнями
		- ширина полосы движения при открытых дверях кабинетов	К	не менее 120 см		
		- разворотные площадки	К	не менее 150x150		Оборудование места отдыха и ожидания
		Место отдыха и ожидания (не реже, чем через 25 м): - для лиц с нарушениями ОДА (О) (расстояние от сидения до полосы движения не менее 60 см) - для колясочников: глубина 150 см, ширина 90 см	К, О, С, Г О, К	не менее 1 ед. на этаж не менее 1 ед. на этаж		
		- навесное оборудование в зоне движения, выступ	С	не более 10 см		Оборудование звуковыми информаторами и текстонами
		- установка звуковых информаторов и текстонами				Демонтаж порогов в спортивном зале и учебных мастерских
		Двери в зоны оказания услуги: - размер - пороги	К	нет или высота не должна превышать 0,014м		

№ на плане	фото	Наименование элементов объекта	Категория инвалидов для которых установлены	Норматив доступности, установленный для инвалидов, в единицах	Фактическая величина, наличие	Рекомендуемые мероприятия по - адаптации при несоответствии нормативу: установка, создание ремонт, замена или реконструкция. прочее
		Разворотные площадки: -внизу -промежуточная с поворотом на правление движения	К	не менее 150х150 см не менее 150х150 см		
		Поручни с двух сторон: -на высоте -на высоте -горизонтальные завершения сверху	К О К, О	70 см 85-90 см не менее 30 см		
		и низу с нетравматичными и нескользкое покрытие	К, О	наличие	наличие	
		- колесоотбойные устройства на промежуточных площадках и Тамбур	К	на высоте 0,1 м		
		Габариты тамбура: глубина х	К	не менее 220х180	259х202см	
		Двери распашные (Р), автоматические раздвижные (А): - ширина проема в свету - высота порога наружного, внутреннего	К, К	не менее 90 см не более 2,4 см	Р нет 135см 1,5 см	Оборудование автоматическими раздвижными дверями

Примечания:

Принятые сокращения категорий инвалидов: К - инвалиды-колясочники, О - инвалиды с поражениями опорно-двигательного аппарата, С - инвалиды с поражениями зрения, Г - инвалиды с поражениями слуха.
Объекты, обязательные для доступности для инвалидов, выделены полужирным шрифтом в графе «норматив».
Остальные нормативы являются рекомендательными.

№ на плане	№ фото	Наименование элементов объекта	Категория инвалидов для которых установлены	Норматив доступности, установленный для инвалидов, в единицах	Фактическая величина. наличие	Рекомендуемые мероприятия по адаптации при несоответствии нормативу: установка, создание, ремонт, замена или реконструкция, прочее
		<p>Пути эвакуации (в том числе зоны безопасности):</p> <p>Места обслуживания и постоянного нахождения инвалидов располагать на минимальных расстояниях от эвакуационных выходов из помещений, с этажей и из зданий наружу:</p> <ul style="list-style-type: none"> - не более 15 м от дверей помещения, выходящего в тупиковый коридор, до эвакуационного выхода с этажа; - в актовом зале - в отдельных рядах, выходящих на самостоятельный путь эвакуации, не пересекающийся с путями остальной части эвакуируемых. <p>Специальные требования:</p> <p>Ширина участков эвакуационных путей для МП I (в свету) не менее: - дверей из помещений при нахождении</p>	Все	0,9 м 1,2 м 1,8 м		<p>Оборудование эвакуационных путей в соответствии с нормативными требованиями</p>

Примечания:

1. Принятые сокращения категорий инвалидов: К - инвалиды-колясочники, О - инвалиды с поражениями опорно-двигательного аппарата, С - инвалиды с поражениями зрения, Г - инвалиды с поражениями слуха.
 2. Объекты, обязательные для доступности для инвалидов, выделены полужирным шрифтом в графе «норматив».
- Остальные нормативы являются рекомендательными.

№ на плане	№ фото	Наименование -элементов объекта	Категория инвалидов	Норматив доступности, установленный для инвалидов, в единицах	Фактическая величина, наличие	Рекомендуемые мероприятия по адаптации при несоответствии нормативу: установка, создание, ремонт, замена или реконструкция, прочее
		Информирующие обозначения помещений: -рядом с дверью, со стороны дверной ручки; высота -дублирование рельефными знаками	все для которых установлены	От 1.4 до 1,75 м	нет	Оборудование информирующими обозначениями помещений
Лестница №1,2,3,4,5,6 (в зоне оказания услуги)						
		- рельефная (тактильная) полоса перед маршем, вверху и внизу (ширина)	С	60 см	нет	Оборудование рельефной полосой
		- контрастная окраска кромки крайних ступеней	С	наличие	нет	Окраска кромок крайних ступеней контрастной краской
		Поручни с двух сторон: -на высоте -горизонтальные завершения вверху и внизу с нетравмирующим окончанием	О, С О, С О, С	наличие 85-90 см не менее 30 см	90 см	Замена поручней согласно нормативным требованиям
		Лифт пассажирский в зоне оказания услуги	все	наличие	нет	
		Пандус внутренний к лестнице	К	наличие	нет	
		Пандус переносной	К, 0	наличие	нет	
		Подъемник для инвалидов:		наличие	нет	Оборудование подъемниками для инвалидов
		Вертикальный (В), наклонный (Н),	К, О	наличие	нет	
		Эскалатор, траволатор	О	наличие	нет	

**4. Зона целевого назначения здания (целевого назначения объекта)
(в зависимости от вида деятельности)**

№ на плане	№ фото	Наименование элементов объекта	Категория инвалидов, для которых установлены нормативы	Норматив доступности. установленный для инвалидов, 15 елиницах	Фактическая величина, наличие	Рекомендуемые мероприятия по адаптации при несоответствии нормативу: установка, создание, ремонт, замена или реконструкция. прочее	
		Обслуживание через окно/прилавок					
		Высота рабочей поверхности	К	80-110 см	125 см	Текущий ремонт: оборудование гардероба в соответствии с нормативными	
		Габариты зоны обслуживания (столовая)	К	не менее 90х150см			
		Высота рабочей поверхности	К	80-110 см	85 см		
		Обслуживание в учебной мастерской "	все				
		Ширина проема двери в свету	К, О	не менее 90 см	130 см		
		Габариты зоны сидения, глубина	О	не менее 120 см	120 см		
		Зона для кресла-коляски	К	не менее	150х150 см		
		Стол с высотой рабочей	К, О	60-80 см	60-80 см		
		Вкладка при необходимости описания нескольких кабинетов					
		Залыная форма обслуживания (столовая,	все				
		Свободные площадки: - ширина в свету перед эстрадой или в конце зала вблизи проема-	К, О	не менее 1,8 м	1,8 м		
		Монтированные системы индивидуального		не менее 4% кресел	нет	Оборудование системой индивидуального	

Примечания:

Г Принятые сокращения категорий инвалидов: К - инвалиды-колясочники. С) - инвалиды с поражениями опорно-двигательного

аппарата, С - инвалиды с поражениями зрения, Г - инвалиды с поражениями слуха. 2. Объекты, обязательные для доступности для инвалидов, выделены полужирным шрифтом в графе «норматив». Остальные нормативы являются рекомендательными.

№ п/п	Наименование объекта	Классификация	Норматив	Состояние	Комментарий	Дата проверки	Подпись
1	Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Центр культуры и досуга населения района...	С	С	С	С
2	Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Центр культуры и досуга населения района...	С	С	С	С
3	Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Центр культуры и досуга населения района...	С	С	С	С
4	Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Центр культуры и досуга населения района...	С	С	С	С
5	Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Центр культуры и досуга населения района...	С	С	С	С
6	Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Центр культуры и досуга населения района...	С	С	С	С
7	Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Центр культуры и досуга населения района...	С	С	С	С
8	Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Центр культуры и досуга населения района...	С	С	С	С
9	Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Центр культуры и досуга населения района...	С	С	С	С
10	Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Центр культуры и досуга населения района...	С	С	С	С

5. Санитарно-гигиенические помещения

№ на плане	фот о	Наименование элементов объекта	Категория инвалидов, для которых установлен норматив	Норматив доступности, установленный для инвалидов- в единицах	Фактическая величина. наличие	Рекомендуемые мероприятия по адаптации при несоответствии нормативу: установка, создание, ремонт, замена или реконструкция, прочее
		Санузел:				Текущий ремонт помещения. Установка сантехнического оборудования
		- знак доступности помещения	К, О	наличие	нет	Оборудование знаком доступности помещения
		- ширина дверного проема	К	не менее 90 см	90 см	
		- тактильная направляющая полоса к кабине, ошущаемая ногой или тростью (ширина)	С	30 см	нет	Оборудование направляющей полосой
		Раковина: - юна у раковины для кресла-коляски (минимальные глубина х ширина) - высота раковины	К К О	не менее 130 85 см 75-85 см наличие	нет	Установка раковины, поручней
		Кабины: - количество кабин - ширина дверного проема - табариты (минимальные глубина ширина)	К, О К К	не менее 1 ед. не менее 90 см не менее 180х165 см	нет	

№ на плане	№ фот	Наименование элементов обтекла	Категория инвалидов, для которых установлен норматив	Норматив доступности, установленный для инвалидов, в единицах	Фактическая величина, наличие	Рекомендуемые мероприятия по адаптации при несоответствии нормативу: установка, создание, ремонт, замена или реконструкция, прочее
		- зона для кресла-коляски рядом с унитазом (ширинах глубина) - крючки для костылей (на высоте 120 см с выступом 12 см)	К, О К О	наличие не менее 80x120 см наличие		
		-знак доступности кабины	К, О	наличие	нет	
		- тактильная направляющая полоса к писсуару, ошущаемая ногой или тростью (для мужского туалета)	с	30 см	нет	Оборудование тактильной полосой
		Вкладка при необходимости описания нескольких туалетных комнат (мужские - 2%, женские - 5% от общего числа кабин)				

Примечания:

1. Принятые сокращения категорий инвалидов: К - инвалиды-колясочники. С) - инвалиды с поражениями опорно-двигательного аппарата. С - инвалиды с поражениями зрения, Г - инвалиды с поражениями слуха.
2. Объекты, обязательные для доступности для инвалидов, выделены полужирным шрифтом в графе «норматив». Остальные нормативы являются рекомендательными.

6. Система информации на объекте

№ на плане	№ фото	Наименование элементов объекта	Категория инвалидов, для которых установлен норматив	Норматив доступности. установленных для инвалидов, в единицах	Фактическая величина, наличие	Рекомендуемые мероприятия по адаптации при несоответствии нормативу: установка, создание, ремонт, замена или реконструкция, прочее
		Визуальные средства информации о предоставлении услуги	С	наличие		Оборудование всех зон средствами предоставления информации
		Надписи: -размещение на высоте -высота прописных букв	К, С, Г С	наличие не более 160 см не менее 7,5 см	нет	
		-освещенность - указатели, пиктограммы: размещение на высоте - высота прописных букв освещенность	С К, С С	наличие не более 200 см не менее 7,5 см	нет	
		Тактильные средства информации о предоставлении услуги: - высота размещения - маркировка кабинетов приема со стороны ручки - на кнопках управления лифта	С С С	наличие 60-110 см наличие	нет	
		- телефонные аппараты (аппараты)	Г	не менее одной шт.	нет	

2. Оценка соответствия уровня доступности для инвалидов услуг и имеющихся недостатков в обеспечении условий его доступности для инвалидов


Показатель доступности	Категория инвалидов, для которых установлен показатель	Фактическая величина, наличие	Рекомендуемые мероприятия и адаптация при несоответствии показателю
Наличие помещения, предназначенного для проведения массовых мероприятий, оборудованных индукционной петлей и звукоусиливающей аппаратурой	Г	нет	Оборудование помещения, предназначенного для проведения массовых мероприятий, индукционной петлей и звукоусиливающей аппаратурой
Предоставление услуг с использованием русского жестового языка, допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика	Г	нет	
Инструктирование или обучение работников образовательной организации для работы с инвалидами по вопросам, связанным с обеспечением доступности для инвалидов объектов и услуг в сфере образования в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством субъектов Федерации	все	не в полном объеме	Проведение инструктирования и обучения сотрудников образовательной организации
Предоставление инвалидам услуги с сопровождением ассистента-помощника	все	наличие	
Предоставление инвалидам услуги с сопровождением тьютора	все	нет	Обучение сотрудников
Наличие педагогических работников, имеющих образование (квалификацию), позволяющую осуществлять обучение но адаптированным основным общеобразовательным программам	все		
Обеспечение получения дополнительного образования для детей-инвалидов в возрасте до 18	все	нет	Разработка курсовой подготовки

№ на плане	фото	Наименование элементов объекта	категория инвалидов, для которых установлен норматив	Норматив доступности, установленный для инвалидов, в единицах	Фактически я наличие	Рекомендуемые мероприятия по адаптации при несоответствии нормативу: установка, создание, ремонт, замена или реконструкция. прочее
		- телефоны с усилителем звука и увеличенными тактильными	С, Г	не менее одной шт.	нет	
		- таксофон: с автоматическим перемещением аппарата по высоте (АВ) или на высоте 80 см (В)	К	наличие	нет	
		- речевые информаторы и маяки	С	наличие	нет	
		- звуковой маяк у входа (динамик с радиотрансляцией) с зоной слышимости до	С	наличие	нет	
		- световые текстовые табло для вывода оперативной информации	Г, С	наличие	нет	
		- малогабаритные аудиовизуальные информационно-справочные системы	К, С, Г, О	наличие	нет	


Примечания:


1. Принятые сокращения категорий инвалидов: К - инвалиды-колясочники. О - инвалиды с поражениями опорно-двигательного аппарата, С - инвалиды с поражениями зрения, Г - инвалиды с поражениями слуха.
2. Объекты, обязательные для доступности для инвалидов, выделены полужирным шрифтом в графе «норматив». Остальные нормативы являются рекомендательными.


Председатель комиссии по обследованию и паспортизации объекта, директор Колледжа:



Н.В.Шелуха

Члены комиссии:


С.В.Ратков, зам.дир. по ВР


Н.А.Ланцова зам.дир.по АХР


С.А.Сорокин, председатель первичной профсоюзной организации ГПОУ РХ ХПК


А.В.Маслов председатель Абаканской городской общественной организации ХРО ООО ВОИ